Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ЗАО «Агропродукт» за 4 квартал 2016г.

№ п/п	Наименование питающего центра, класс напряжения	Обозначение питающего центра	Установленная мощность трансформаторов (МВА)	Максимальная допустимая нагрузка питающего центра в режиме n-1 и с учетом резерва по электросетям 6-15 кВ (МВА)	Максимальная суммарная нагрузка трансформаторов питающего центра (МВА)	Мощность по действующим договорам технологического присоединения (МВА)	Объём свободной мощности трансформаторов питающего центра (МВА)	Месторасположение питающего центра (ПС)
1	ПС 110кВ 0-68 Соя	0-68 Соя	2Х25	26,25	23,4	13,8	2,85	г. Светлый, ул. Гагарина, 65