Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания АО «Агропродукт» за 2 квартал 2024 г.

№ п/п	Наименование питающего центра, класс напряжения	Обозначение питающего центра	Установленная мощность трансформаторов (МВА)	Максимальная допустимая нагрузка питающего центра в режиме n-1 и с учетом резерва по электросетям 6-15 кВ (МВА)	Максимальная суммарная нагрузка трансформаторов питающего центра (МВА)	Мощность по действующим договорам технологического присоединения (МВА)	Объём свободной для технологического присоединения мощности трансформаторов питающего центра (МВА)	Месторасположение питающего центра (ПС)
1	ПС 110кВ 0-68 Соя	0-68 Соя	2Х25	26,25	26,25	17,649	0	г. Светлый, ул. Гагарина, 65